



**CENTRUM
NAUKOWO - BADAWCZE
OCHRONY
PRZECIWPÓŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszkowskiego

05 - 420 Józefów koło Otwocka
ulica Nadwiślańska 213

Egz. Nr **1** dla **Zleceniodawca**

ORZECZENIE Nr*.....005... /BM.../***06.....**

WYRÓB

**Profil do okien i drzwi balkonowych
o grubości 60 mm z kształowników
z nieplastifikowanego PVC**

TYP

System DECCO

PRODUCENT

**Zakłady Produkcyjno-Usługowe
Kazimierz Janik, Zakład Decco
ul. Chełmżyńska 1, 04-247 Warszawa**

DYSTRYBUTOR
LUB DOSTAWCA

**Zakłady Produkcyjno-Usługowe
Kazimierz Janik, Zakład Decco
ul. Chełmżyńska 1, 04-247 Warszawa**

OGÓLNE
DANE
TECHNICZNE

**Profil do okien i drzwi balkonowych
systemu DECCO o grubości 60 mm
z kształowników z nieplastifikowanego PVC**

BADANE
PARAMETRY
LUB CECHY

**Określenie wskaźnika zapalności „i” oraz wskaźnika spalania „c”
wg PN-B-02874:1996**

*) kolejny numer orzeczenia wydanego w danym roku

**) symbol Zakładu CNBOP

***) dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydano orzeczenie

**Wyniki badań
i ich interpretacja**

$i_{\text{sr}} = 0$ $c_{\text{sr}} = 0$

materiał niezapalny

wg PN-B-02874:1996, załącznik A

PODSTAWA WYDANIA ORZECZENIA:

Zakłady Prod.-Usług., Kazimierz Janik, Zakład Decco, ul. Chełmżyńska 1, 04-247 Warszawa.....
(nazwa, adres, numer i data pisma wnioskodawcy)

Pismo z dnia 22.02.2006 r. Sprawozdanie z badań nr 2818/BM/06 z dnia 02.03.2006 r.....

Badania wykonało laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.....
(numer i data opracowania sprawozdania z badania)

- certyfikat akredytacji Nr AB.060 w zakresie badań okładzin, wykładzin ściennych i sufitowych
oraz elementów wykończenia wnętrz

DOKUMENTACJA IDENTYFIKUJĄCA WYRÓB:

Charakterystyka techniczna zamieszczona w dostarczonej dokumentacji

- U W A G I:**
1. Badanie wykonano zgodnie z PN-B-02874:1996
 2. Orzeczenie funkcjonuje łącznie ze sprawozdaniem z badań nr 2818/BM/06
 3. Innych uwag brak

Niniejsze orzeczenie może ulec zmianie lub unieważnieniu po przedstawieniu dowodów uzasadniających potrzebę wprowadzenia poprawek lub unieważnienia orzeczenia. Niniejsze orzeczenie traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w konstrukcji lub technologii wytwarzania wyrobu.

Niniejsze orzeczenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania od kompetentnego organu zezwolenia na wytwarzanie i stosowanie (dystrybucję) ocenianego wyrobu.

KIEROWNIK
PRACOWNI

KIEROWNIK
ZAKŁADU

DYREKTOR

KIEROWNIK
Zakładu - Laboratorium
BM

Małozyst
kpt. mgr inż. Daniel Małozieć

Z-ca Dyrektora
ds. naukowo-badawczych

st. kpt. dr inż. Dariusz Wroblewski

02 marca 2006 r.

Józefów, dnia