

KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI**Nr B/MLTB-301-2010**dla wstępnych badań typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1:2006
wg punktów 4.9, 4.14, 4.5, 4.2, 4.16**Notified body NB 2189**

Firma: **KM OKNO s.c. Kleszcz Bogusław, Kleszcz Ewa**
 Borowa 171, 39-215 Czarna

Wyrób: **Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe wykonane z profili PVC systemu DECCO 70**
 Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr:
 MLTB-301-2010-B

Akredytowane metody badania:				
	Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026:2001	Wodoszczelność PN-EN 1027:2001	Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12211:2001	Siły operacyjne PN-EN 12046-2:2001
Normy Klasyfikacyjne:	PN-EN 12207:2001	PN-EN 12208:2001	PN-EN 12210:2001	PN-EN 12217:2005
Badany wyrób (B x H mm, A x Gmm) 1800 x 2250 (wymiar zewnętrzny) 1643 x 2154 (wymiar w świetle) wg PN-EN 12519:2007 pkt. 3.1 system DECCO 70 Okucia: WILKA, GMB	KLASA 3 $Q_{100} = 1,10 \text{ m}^3/\text{h.m}$ $Q_{100} = 5,93 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$	KLASA 5A Nieostonięte (kierunek otwierania: do wewnątrz) 4A Nieostonięte (kierunek otwierania: do zewnątrz) 7B Ostonięte (kierunek otwierania: do wewnątrz) 7B Ostonięte (kierunek otwierania: do zewnątrz)	KLASA C2 800Pa - 1/339L	KLASA 1 Siła zamykająca lub potrzebna do rozpoczęcia ruchu o wielkości maksymalnej (siła maksymalna) 3 Okucia poruszane palcami (moment maksymalny) 2 Okucia poruszane dłonią (moment maksymalny)
	Uwagi: Drzwi ze słupkiem ruchomym.			

MOBILNE LTB
 kierownik laboratorium
 Adam Mścichowski
 Borowa, 20 maja 2010

MOBILNE L.T.B.
 AB1054

30 05 2010
 Adam Mścichowski

MOBILNE
 Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 Anna Mścichowska, Adam Mścichowski
 58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
 tel. 0 696 050 073, fax 074 661 41 40
 NIP 8862868350, Regon: 020573602



MOBILNE LTB s.c.
 A. Mścichowska, A. Mścichowski
 NIP PL 8862868350
 REGON 020573602

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
 tel.: +48 696 050 073, fax: + 48 74 6614140
 http://www.mobilnb.pl
 e-mail: biuro@mobilnb.pl

Akredytowane laboratorium
 (accredited body) **AB 1054**
 Notyfikowana jednostka
 (notified body) **NB 2189**