

KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI

Nr B/MLTB-301-2010

dla wstępnych badań typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1:2006
wg punktów 4.9, 4.14, 4.5, 4.2, 4.16




Notified body NB 2189

Firma: **KM OKNO s.c. Kleszcz Bogusław, Kleszcz Ewa**
Borowa 171, 39-215 Czarna
Wyrób: **Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe wykonane z profili PVC systemu DECCO 70**
Wyniki badań zawarte są w raporcie z badań nr:
MLTB-301-2010-A

Akredytowane metody badania:				
	Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026:2001	Wodoszczelność PN-EN 1027:2001	Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12211:2001	Sily operacyjne PN-EN 12046-2:2001
Normy Klasyfikacyjne:	PN-EN 12207:2001	PN-EN 12208:2001	PN-EN 12210:2001	PN-EN 12217:2005
Badany wyrób (B x H mm, A x Gmm) 1250 x 2253 (wymiar zewnętrzny) 1093 x 2148 (wymiar w świetle) wg PN-EN 12519:2007 pkt. 3.1 system DECCO 70 Okucia: WILKA, GMB	KLASA 4 $Q_{100} = 0,75 \text{ m}^3/\text{h.m}$ $Q_{100} = 1,79 \text{ m}^3/\text{h.m}^2$	KLASA 9A Nieosłonięte (kierunek otwierania: do wewnątrz) 9A Nieosłonięte (kierunek otwierania: do zewnątrz) 7B Osłonięte (kierunek otwierania: do wewnątrz) 7B Osłonięte (kierunek otwierania: do zewnątrz)	KLASA C4 1600Pa - 1/300L	KLASA 1 Siła zamykająca lub potrzebna do rozpoczęcia ruchu o wielkości maksymalnej (siła maksymalna) 3 Okucia poruszane palcami (moment maksymalny) 2 Okucia poruszane dłońią (moment maksymalny)
	Uwagi: bez uwag.			

MOBILNE LTB
kierownik laboratorium
Adam Mścichowski
Borowa, 20 maja 2010



MOBILNE
Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
Anna Mścichowska, Adam Mścichowski
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel. 0 696 050 073, fax 074 661 41 40
NIP 8862868350, Regon: 020573602



MOBILNE LTB s.c.
A. Mścichowska, A. Mścichowski
NIP PL 8862868350
REGON 020573602

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 696 050 073, fax: +48 74 6614140
<http://www.mobilnb.pl>
e-mail: biuro@mobilnb.pl

Akredytowane laboratorium
(accredited body) **AB 1054**
Notyfikowana jednostka
(notified body) **NB 2189**